



Unione Europea



Regione Lombardia



Comune di Stezzano

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

CENED Versione 1.08.06.19

Prot. 16207-000018-09

Validità fino al 13.07.2019

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

ATTESTATO DI



certificazione energetica degli edifici

Specifiche dell'immobile

Comune: **Stezzano (Bergamo)**
 Indirizzo: **via Puccini**
 Foglio - particella - sub.: **Foglio 7; Part. 6979; Sub. 3-4-5-6-7-8**
 Nome intestatario: **Vanoncini s.p.a.**
 Oggetto dell'intervento: **nuova costruzione**
 Destinazione d'uso: **E.1(1,2)**
 Anno di costruzione: **2007**
 Progettista: **Arch. Valentina Gallotti**
 Direttore Lavori: **Ing. Marco Imperadori**
 Costruttore: **Imp. Vanoncini s.p.a.**
 Soggetto certificatore (n.): **Geom. Tatiana Locatelli (7817)**

Dati generali


Zona climatica: **E**
 Gradi Giorno: **2479**
 Volume lordo riscaldato: **2309,76** m³
 Superficie utile riscaldata: **452,53** m²
 Trasmittanza media involucro: **0,13** W/m²K
 Trasmittanza media copertura: **0,1** W/m²K
 Trasmittanza media basamento: **0,18** W/m²K
 Trasmittanza media serramenti: **1,24** W/m²K
 Tipologia impianto riscaldamento: **Caldaia a condensazione**
 Vettore energetico: **Metano**

Principali indicatori di prestazione energetica


Fabbisogno specifico di energia primaria (climatizzazione invernale) - EP_H: **8,7** kWh/m²
 Fabbisogno energetico specifico dell'involucro (climatizzazione invernale) - E_{it}: **24,7** kWh/m²
 Fabbisogno energetico specifico dell'involucro (climatizzazione estiva) - E_c: **31,8** kWh/m²
 Fabbisogno specifico di energia primaria (acqua calda sanitaria) - EP_w: **14** kWh/m²
 Fabbisogno energetico specifico totale per usi termici (riscaldamento e acqua calda) - EP_t: **22,7** kWh/m²
 Contributo energetico specifico da fonti rinnovabili - E_{FER}: **30,5** kWh/m²

Classe energetica

zona climatica



Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera - CO₂ eq



Possibili interventi migliorativi del sistema edificio-impianto

Sistema	Intervento	Priorità dell'intervento		
		bassa	media	alta
Edificio	Coibentazione delle strutture opache verticali			
	Coibentazione delle strutture piane o inclinate di copertura			
	Coibentazione delle strutture orizzontali di interpiano			
	Miglioramento delle prestazioni dei componenti trasparenti			
Impianto	Sostituzione del generatore di calore			
	Adeguamento del sistema di distribuzione			
	Adeguamento del sistema di regolazione			
	Installazione impianto solare termico			

Note

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ: Il Soggetto certificatore dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di aver redatto il presente attestato in conformità alle disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale, n. VIII/5018 del 26 giugno 2007 e s.m.i.

Comune di Stezzano

COMUNE DI STEZZANO

15 LUG 2009

Soggetto Certificatore

Punti Energia Scrl
 Tel. 02 4548 7126 - Fax 02 3658 6040
 e-mail: info@cened.it
 web: www.cened.it